

АКТ

проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Семилуки

24 декабря 2013 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор ООО Управление жилищным фондом «Хохольское» Рубцова Тамара Ивановна., специалисты - чистильщики Семилукского отделения ВООООО «ВДПО» произвели проверку технического состояния и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в доме № 14 по адресу: р.п. Хохольский пер. Морозова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В процессе проверки выяснилось, что все каналы находятся в удовлетворительном состоянии. Засоры, завалы в шахте не обнаружены. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации, для улучшения работы вентиляции необходимо обеспечить доступ свежего воздуха, путем открывания форточки, фрамуги или других устройств, предназначенные для подачи приточного воздуха в жилых зданиях (согласно СНиП 41-01-2003).

Директор ООО Управление
жилищным фондом
«Хохольское»

Председатель Семилукского
отделения ВООООО «ВДПО»

Чистильщики

Собственник жилья



Рубцова Т. И.

Воробьева О. М.

Кульнев Ю. И.