



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
СПАСАТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная спасательная компания»
Воронежский филиал

Юр. адрес: 396853, Воронежская область, Хохольский район, с. Никольское-на-Еманче, ул. Центральная, дом.
107 а. Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 77 тел. (473) 276-37-56, e-mail: sb-vrn@mail.ru

АКТ №
периодической проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Воронеж 30 09 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика"
директор, Рубцова Тамара Ивановна,
(должность, ф.и.о.)

директор филиала № 36 ООО «Сервис безопасности» Данилов Олег Николаевич и представитель филиала
№36 ООО «Сервис безопасности», проводящий проверку мастер, Лурданов А.В.,
(ф.и.о.)

составили настоящий акт о том, что произведена периодическая проверка технического состояния дымовых и
вентиляционных каналов в квартирах расположенных по адресу р.п. Хохольский, ул. К. Маркса,
д/п, № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 40, 43, 45, 47,
принадлежащему ООО "Управление теплоэнергетикой "Хохольское"
с целью установления соответствия их нормативным требованиям и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

Осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с
целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения, металлических дымоотводящих патрубков;
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок
и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) ВЛР, ПР количество _____

Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____

Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____

Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____

Дымовой канал: количество _____ сечение (мм) 140x140, Ø150 материал изготовления кр. кирпич.

Вентканал: количество _____ сечение (мм) 140x140, Ø150 материал изготовления кр. кирпич.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах
№ уровн.
на момент проверки.
2. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а
газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах № (по причине)

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Заказчик директор ООО "УАЭЭХ"
Рубцова Т.И.

Директор Воронежского филиала ООО «Межрегиональная
спасательная компания»
Данилов О.Н.

Представитель Воронежского филиала

Срок действия акта _____



(личная подпись) М.П.

(личная подпись) М.П.

(личная подпись)