



**Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная спасательная компания»
Воронежский филиал**

Юр. адрес: 396853, Воронежская область, Хохольский район, с. Никольское-на-Еманче, ул. Центральная, дом. 107 а. Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 77 тел. (473) 276-37-56, e-mail: sb-vrn@mail.ru

**АКТ №
периодической проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования**

г. Воронеж 30 08 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика"

директор, Рубцова Тамара Ивановна
(должность, ф.и.о.)

директор филиала № 36 ООО «Сервис безопасности» Данилов Олег Николаевич и представитель филиала №36 ООО «Сервис безопасности», проводящий проверку мастер, Труфанов А.П.
(ф.и.о.)

составили настоящий акт о том, что произведена периодическая проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах расположенных по адресу р.п. Хохольский, ул. К. Маркса, д. 7 кв. №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, принадлежащему ООО "Управление жилищным фондом "Хохольское" с целью установления соответствия их нормативным требованиям и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

Осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения, металлических дымоотводящих патрубков;
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) БПР, ПР количество _____
 Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____
 Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____
 Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____
 Дымовой канал: количество _____ сечение (мм) 140x140, Ø150 материал изготовления кр. кирпич
 Вентканал: количество _____ сечение (мм) 140x140, Ø150 материал изготовления кр. кирпич

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № уровн. на момент проверки.
2. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах № (по причине)

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Заказчик директор ООО "УМФХ" Рубцова Т.И.
 Директор Воронежского филиала ООО «Межрегиональная спасательная компания»
 Данилов О.Н.

Представитель Воронежского филиала

Срок действия акта _____

