



Общество с ограниченной ответственностью  
«Межрегиональная спасательная компания»  
Воронежский филиал

Юр. адрес: 396853, Воронежская область, Хохольский район, с. Никольское-на-Еманче, ул. Центральная, дом. 107 а. Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 77 тел. (473) 276-37-56, e-mail: sb-vrn@mail.ru

АКТ №  
периодической проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от  
газоиспользующего оборудования

г. Воронеж

24 Октября 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика"

директор, Рубцова Тамара Ивановна  
(должность, ф.и.о.)

Директор Воронежского филиала ООО «Межрегиональная спасательная компания» Данилов Олег Николаевич и представитель Воронежского филиала ООО «Межрегиональная спасательная компания», проводящий проверку мастер, Мухоманов А. П.

( ф.и.о.)

составили настоящий акт о том, что произведена периодическая проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах расположенных по адресу р.п. Хохольский, ул. Стахановская, д. 1, кв. № 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 13', 21, 27 принадлежащему ООО «Управление жилищным фондом «Хохольское» с целью установления соответствия их нормативным требованиям и возможности эксплуатации.

**В ходе проверки произведены:**

Осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения, металлических дымоотводящих патрубков;
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) ВПП; ПП количество \_\_\_\_\_

Газовый прибор: тип (марка) \_\_\_\_\_ количество \_\_\_\_\_

Газовый прибор: тип (марка) \_\_\_\_\_ количество \_\_\_\_\_

Газовый прибор: тип (марка) \_\_\_\_\_ количество \_\_\_\_\_

Дымовой канал: количество \_\_\_\_\_ сечение (мм) 140x140, Ø150 материал изготовления кр. кирпича.

Вентканал: количество \_\_\_\_\_ сечение (мм) 140x140, Ø150 материал изготовления кр. кирпича.

**При периодической проверке установлено:**

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № удовл.

на момент проверки.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ (по причине)

\_\_\_\_\_ (указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Заказчик директор ООО «УМФ «Хохольское»  
Рубцова Т.И.

Директор Воронежского филиала ООО «Межрегиональная спасательная компания»  
Данилов О.Н.

Представитель Воронежского филиала

Срок действия акта \_\_\_\_\_

