



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Межрегиональная спасательная компания»  
Воронежский филиал**

Юр. адрес: 396853, Воронежская область, Хохольский район, с. Никольское-на-Еманче, ул. Центральная, дом. 107 а. Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 77 тел. (473) 276-37-56, e-mail: sb-vrn@mail.ru

**АКТ №  
периодической проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от  
газоиспользующего оборудования**

г. Воронеж 05<sup>н</sup> 10 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика"  
директор, Рубцова Тамара Ивановна  
(должность, ф.и.о.)

Директор Воронежского филиала ООО «Межрегиональная спасательная компания» Данилов Олег Николаевич и представитель Воронежского филиала ООО «Межрегиональная спасательная компания», проводящий проверку мастер, Труфанов А.П.  
(ф.и.о.)

составили настоящий акт о том, что произведена периодическая проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах расположенных по адресу р.п. Хохольский, ул. Школьная, д. 16 кв. № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 принадлежащему ООО "Управление жилищным фондом "Хохольское" с целью установления соответствия их нормативным требованиям и возможности эксплуатации.

**В ходе проверки произведены:**

Осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения, металлических дымоотводящих патрубков;
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) В.П.Р.; П.Р. количество \_\_\_\_\_  
 Газовый прибор: тип (марка) \_\_\_\_\_ количество \_\_\_\_\_  
 Газовый прибор: тип (марка) \_\_\_\_\_ количество \_\_\_\_\_  
 Газовый прибор: тип (марка) \_\_\_\_\_ количество \_\_\_\_\_  
 Дымовой канал: количество \_\_\_\_\_ сечение (мм) 140x140, Ø150 материал изготовления кр. кирпич.  
 Вентканал: количество \_\_\_\_\_ сечение (мм) 140x140, Ø150 материал изготовления кр. кирпич.

**При периодической проверке установлено:**

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 4 уровня,

на момент проверки.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах № (по причине)

\_\_\_\_\_ (указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Заказчик директор ООО "УФЖ" "Хохольское" Рубцова Т.И.

Директор Воронежского филиала ООО «Межрегиональная спасательная компания»  
Данилов О.Н.

Представитель Воронежского филиала

Срок действия акта \_\_\_\_\_

