



**Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная спасательная компания»
Воронежский филиал**

Юр. адрес: 396853, Воронежская область, Хохольский район, с. Никольское-на-Еманче, ул. Центральная, дом. 107 а. Почтовый адрес: **394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 77** тел. (473) 276-37-56, e-mail: sb-vrn@mail.ru

**АКТ №
периодической проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования**

г. Воронеж "10 / 10" 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика"
директор, Рубцова Тамара Ивановна,
(должность, ф.и.о.)

Директор Воронежского филиала ООО «Межрегиональная спасательная компания» Данилов Олег Николаевич
и представитель Воронежского филиала ООО «Межрегиональная спасательная компания», проводящий
проверку мастер, Труфанов А.В.,
(ф.и.о.)

составили настоящий акт о том, что произведена периодическая проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах расположенных по адресу г. Хохольский, ул. Исканная, д. 5 кв. № 5, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 46 принадлежащему ООО "Управление жилищными хозяйствами "Хохольское" с целью установления соответствия их нормативным требованиям и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

Осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения, металлических дымоотводящих патрубков;
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) ВПр, ПР количество _____
 Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____
 Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____
 Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____
 Дымовой канал: количество _____ сечение (мм) 140x140, ф150 материал изготовления кр. кирп.
 Вентканал: количество _____ сечение (мм) 140x140, ф150 материал изготовления кр. кирп.

При периодической проверке установлено:

- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № удовл. на момент проверки.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах № (по причине)

_____ (указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Заказчик Директор ООО "Упр. Хохольское" Рубцова Т.И.
 Директор Воронежского филиала ООО «Межрегиональная спасательная компания»
 Данилов О.Н.

Представитель Воронежского филиала _____

Срок действия акта _____

