



Воронежский филиал
ООО «Межрегиональная спасательная компания»

Юр. адрес: 396853, Воронежская область, Хохольский район, с. Никольское-на-Еманче, ул. Центральная,
дом. 107 а. Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 77 тел. (473) 276-37-56, e-mail: sb-vrn@mail.ru

АКТ №

периодической проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования

г. Воронеж

17 ноября 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Заказчика"

директор Рубцова Тамара Ивановна
(должность, ф.и.о.)

директор Воронежского филиала ООО «Межрегиональная спасательная компания»

Данилов Олег Николаевич и представитель Воронежского филиала ООО «Межрегиональная спасательная компания», проводящий проверку мастер Труфанов А.Г. (ф.и.о.)

составили настоящий акт о том, что произведена периодическая проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в квартирах расположенных по адресу г. Хохольский, ул. Центральная, д. 17 кв. № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

принадлежащему ООО "Управление миграцией "Хохольское" с целью установления соответствия их нормативным требованиям и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

Осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения, металлических дымоотводящих патрубков;
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) ВГР; ПГ количество _____

Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____

Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____

Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____

Дымовой канал: количество _____ сечение (мм) 140x140, Ø150 материал изготовления кисрт.

Вентканал: количество _____ сечение (мм) 140x140, Ø150 материал изготовления кисрт.

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № уровн. на момент проверки.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах № (по причине)

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Заказчик

Рубцова Т.И.
Директор Воронежского филиала ООО «МСК» Данилов О.Н.

(личная подпись) М.П.

Представитель Воронежского филиала ООО «МСК»

(личная подпись) М.П.

Срок действия акта _____

(личная подпись)

